

Заявка на выполнение работ в электроустановках

№ заявки	Вид заявки	Подразделение	Планируемые сроки реализации заявки				Наименование отключаемого оборудования	Содержание работ	Отключенные потребители	А/Г	ПП/БП
			Начало	Время	Дата	Время					
476	НПД	Асбестовский РКЭС	13.06.24	8:00	14.01.24	20:00	ПС Жилпоселок 110/6кВ	Выполнить перевод нагрузки Т1 на Т2 в связи с отключением ВЛ 110кВ Окунево - Пусковая для замены изоляторов оп № 32-40,42-46,48,50-56 (заявка ПАО "Россети Урал" №276119)	пос. Рефтинский Без отключения потребителей	2	БП1

Направлено 05.06.2024 Дата

Инженер по расчетам и режимам Носкова М.А.

Согласование:

Г. инженер РКЭС Богатырев А.В.

Мастер по эксплуатации РС Булышкин А.В.

Направлено в АО "Энергобыт Плюс"

Носкова М.А.
Ф.И.О.

05.06.2024г
Дата передачи